



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное учреждение Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания
населения Нововаршавского района
(БУ "КЦСОН Нововаршавского района")

ул. Красноармейская, д. 3,
р.п. Нововаршавка, Нововаршавский р-он,
Омская область, 646830
телефон/факс (8-381-52) 2-25-17
E-mail: newvarsh_kcson@omskmintrud.ru
ОКПО 76349834, ОГРН 1055575003318,
ИНН/КПП 5525010181/ 552501001

Главному государственному
инспектору Нововаршавского и
Черлакского районов по
пожарному надзору
Неске Максиму Эрнстовичу

03.03.2022 № 102
На № _____ от _____

17 февраля 2022 года в Бюджетном учреждении Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района" (далее - учреждение) государственным инспектором по Нововаршавскому и Черлакскому районам по пожарному надзору Малаховым Романом Амирановичем, в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, проведена выездная проверка.

В период проведения выездной проверки выявлены нарушения требования: ч. 1 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Не выполняется требования пожарной безопасности, предусмотренные законодательством.

Доводим до вашего сведения, что 03.03.2022 года обязательные требования пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" устранены в полном объеме.

1) Огнетушитель в коридоре около гардеробы, переустановлен на видном месте, вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.

2) Огнетушитель в кабинете № 5, переустановлен на видном месте, вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.

3) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов установлены и обеспечивают возможность их свободного открытия из-нутри без ключа.

Руководитель

Т.Н. Ермолаева