

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, КНМ 55220061000200870650 от 19.09.2021

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: (3812) 25-65-16, e-mail: info@55.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы по Нововаршавскому и Черлакскому районам

646250, Омская область, р.п. Черлак, ул. Почтовая, 50А

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: бюджетному учреждению «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Нововаршавского района Омской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Нововаршавского и Черлакского районов по пожарному надзору Неске Максима Эрнстовича №5 от 02.02.2022 года,

в период с «14» февраля 2022 г. по «22» февраля 2022 г.

государственным инспектором по Нововаршавскому и Черлакскому районам по пожарному надзору Малаховым Романом Амирановичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: руководитель бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нововаршавского района Ермолаева Татьяна Николаевна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Огнетушитель в коридоре около гардероба, следует располагать на видном месте вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	П.409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	20.06.2022	
2.	Огнетушитель в кабинете №5, следует располагать на видном месте вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	П.409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	20.06.2022	
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания из-нутри	П.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	20.06.2022	

без ключа. (Дверь эвакуационного выхода)			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Руководитель бюджетного учреждения


«Комплексный центр социального обслуживания населения»

Нововаршавского района

Омской области

Ермолаева Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор по Нововаршавскому

и Черлакскому районам по пожарному надзору

Малахов Р.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



